


Маркировка

Принята следующая система обозначения каплеуловителей:



- В случае необходимости в указании дополнительных требований — их ввод осуществляется в конце строки через «нижнее подчёркивание».

Примеры маркировки

КМ-1-2-6,3

Каплеуловитель магистральный судовой для систем кондиционирования и вентиляции с корпусом из нержавеющей стали, профилем из термостойкого полипропилена с номинальной воздухопроизводительностью 630 м³/час.

КМ-2-2-100

Каплеуловитель магистральный судовой для систем машинной вентиляции с корпусом и профилем из алюминиевого сплава с номинальной воздухопроизводительностью 12000 м³/час.